



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124, А телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58  
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д», 42. Телефон: (8722) 51-70-98 Факс: (8722) 51-70-98  
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

**Предписание № 464/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 56»  
Директору Азизовой Райсат Магомедсаидовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 464 от 7 декабря 2016 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедов М.Б., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 19 декабря 2016 г. по 11 ч.00 мин. 19 декабря 2016 г. проведена плановая / выездная проверка старшим инспектором Супьяновым Магомедом Супьяновичем, в помещениях и на территории Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56» (МБОУ «СОШ №56») , по адресу: г.Махачкала, пр-кт. Петра первого 44 корп.д, совместно с директором Азизовой Райсат Магомедсаидовной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного доку-мента по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза-тельных требова-ния пожарной безо-пасности	Отметка (под-пись) о выпол-нении (указы-вается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании выполнить в соответствии с наличием проектной документации.	Правила противопожарно-го режима в РФ п.61	05.09.2017	
2	Руководителю организации обеспе-чивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и не организует не реже 1 раза в квартал проводить проверки работоспособности указан-ных систем защиты объекта с оформ-лением соответствующего акта про-верки.	Правила противопожарно-го режима в РФ п.61	05.09.2017	
3	Руководителю организации обеспе-чивать в соответствии с годовым	Правила противопожарно-го режима в РФ п.63	05.09.2017	

	планом -графиком, составляемым с учетом технической документации заводов- изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-принудительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией).			
4	На объекте предусмотреть вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83	05.09.2017	
5	Не допускать сужение путей эвакуации людей, в коридоре на третьем этаже возле кабинетов №317 и №324 выполнить ширину коридоров не менее 1,2 при длине 10м; не менее 1,5м -при длине свыше 10м и не менее 2,4м - при использовании в качестве кулуаров или помещений ожидания посетителей	СНиП 31-05-2003 п.5.6	05.09.2017	
6	Руководителю организации обеспечивать обработку деревянных конструкций сценической коробки горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен акт с указанием пропитки и срока ее действия.	Правила противопожарного режима в РФ п.108	05.09.2017	
7	Один раз в полугодие проводить проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания.	Правила противопожарного режима в РФ п.21	05.09.2017	
8	Пожарные шкафы выполнить из не горючих материалов.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.107	05.09.2017	
9	Руководителю организации обеспечивать исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ п.55	05.09.2017	
10	Установить предписывающие и указательные знаки пожарной безопас-	(п. 5.3 СП 3.13130.2009)	05.09.2017	

	ности «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» соответствующие ГОСТ Р 12.4.026-2001 объемные с автономным питанием			
11	Возле блока автоматической пожарной сигнализации вывесить инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта	Правила противопожарного режима в РФ (п.64 ППР РФ ППРФ № 390)	05.09.2017	
12	Проводить эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний не реже 1 раза в 5 лет	Правила противопожарного режима в РФ (п.24 ППР РФ ППРФ №390)	05.09.2017	
13	Своевременно проводить осмотр проверку и перезарядку огнетушителей	Правила противопожарного режима в РФ(п.478ППР РФ ППРФ №390)	05.09.2017	
14	Обить металлическим листом по асбестовой прокладке двери (люки) выхода на чердачное помещение	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";(ст. 151 ФЗ №123)СНиП 2.01.02-85* п.2.10	05.09.2017	
15	На торцах зданий по направлению к ближайшим противопожарным водосточникам установить объемные указатели ПВ, ПГ с использованием светоотражающих покрытий и указанием расстояния до водосточника	(СП 8.13130.2009 п.8.6)	05.09.2017	
16	Помещение, где установлен блок автоматической пожарной сигнализации, защитить от несанкционированного доступа	(п. 13.14.5 СП 5.13130.2009)	05.09.2017	
17	Двери лестничных клеток , ведущих в общие коридоры, оборудовать самозакрывающимися приспособлениями и уплотнениями в притворах	(СП 1.13130.2009 п.4.2.7)	05.09.2017	
18	Пожарные шкафы оборудовать поворотной кассетой	п.57 ППР РФ ППРФ № 390; п.3 ст.4 ФЗ -123; п.4.5*. НПБ151-2000	05.09.2017	
19	Пожарный щит доукомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.	Правила противопожарного режима в РФ (п.482 ППР РФ ППРФ №390)	05.09.2017	
20	Все помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 14 НПБ 110-03)(СП 5.13130.2009 прил.А)	05.09.2017	
21	На объекте защиты руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздуховодов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	(Правила противопожарного режима в РФ : п. 50)	05.09.2017	



22	На объекте защиты не проводить перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);	(Правила противопожарного режима в РФ: п. 57)	05.09.2017	
23	Для сети внутреннего противопожарного водопровода использованные трубы из пластика заменить на стальные	п.3 ст.4 ФЗ-№123 п.10.1СНиП 2.04.01-85*	05.09.2017	
24	В помещении столовой установить дымовые датчики пожарной сигнализации, применяются тепловые датчики пожарной сигнализации	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; СП 5.13130-2009 п.13.1.4, приложение М1	05.09.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Старший инспектор  
Супьянов Магомед Супьянович

Предписание для исполнения получил:

✓  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

директор Азизова Р.М.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» декабря 2016 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.