



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 310/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МНОГО-
ПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ №56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.»**

Директор Азизова Райсат Магомедсаидовна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 310 от 25 мая 2018 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедов М.Б., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 29 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. проведена внеплановая / выездная проверка заместителем начальника отдела НД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Гитиновым Р.М., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ №56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.», расположенном (-ых) по адресу: г. Махачкала, пр-кт. Петра первого, 44 «Д», совместно с заместителем директора по АХЧ Арслангереевой Э.Г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Предоставить проектную документацию на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей смонтированную в здании	Правила противопожарного режима в РФ п.61	01.03.2019	
2	Руководитель организации обеспечить в соответствии с годовым планом -графиком, составляемым с учетом технической документации заводо- изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-принудительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и	Правила противопожарного режима в РФ п.63	01.03.2019	

	управление эвакуацией).			
3	Предусмотреть на объекте вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83	01.03.2019	
4	Не допускать сужение путей эвакуации людей, в коридоре на третьем этаже возле кабинетов №317 и №324 выполнить ширину коридоров не менее 1,2 при длине 10м; не менее 1,5м -при длине свыше 10м и не менее 2,4м - при использовании в качестве кулуаров или помещений ожидания посетителей	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 31-05-2003 п.5.6	01.03.2019	
5	Руководитель организации обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки и горючих декораций (сценические занавеси, шторы и т.д.) огнезащитными составами, о чем должен быть составлен акт с указанием пропитки и срока ее действия.	Правила противопожарного режима в РФ п.108	01.03.2019	
6	Провести обработку огнезащитным составом деревянные конструкции чердачного помещения здания.	Правила противопожарного режима в РФ п.21	01.03.2019	
7	Выполнить пожарные шкафы выполнены из не горючих материалов в соответствии с ГОСТом	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009	01.03.2019	
8	Руководителю организации обеспечивать исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ п.55	01.03.2019	
9	Возле блока автоматической пожарной сигнализации вывесить инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта	Правила противопожарного режима в РФ (п.64 ППР РФ ППРФ № 390)	01.03.2019	
10	Провести эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний не реже 1 раза в 5 лет	Правила противопожарного режима в РФ (п.24 ППР РФ ППРФ №390)	01.03.2019	
11	Обиты металлическим листом по асбестовой прокладке двери (люки) выхода на чердачное помещение для увеличения предела огнестойкости	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";(ст. 151 ФЗ №123)СНиП 2.01.02-85* п.2.10	01.03.2019	
12	Установить соответствующие на тор-	(СП 8.13130.2009 п.8.6)	01.03.2019	

	цах зданий по направлению к ближайшим противопожарным водосточникам указатели ПВ, ПГ с использованием светоотражающих покрытий и указанием расстояния до водосточника			
13	Оборудовать двери лестничных клеток, ведущих в общие коридоры, самозакрывающимися приспособлениями и уплотнениями в притворах и установить демонтированные дверные створки на 2-ом и 3-ем этаже здания с центрального подъезда	(СП 1.13130.2009 п.4.2.7)	01.03.2019	
14	Оборудовать пожарные шкафы поворотными кассетами	п.57 ППР РФ ППРФ № 390; п.3 ст.4 ФЗ -123; п.4.5*. НПБ151-2000	01.03.2019	
15	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (воздуховодов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	(Правила противопожарного режима в РФ : п. 50)	01.03.2019	
16	Для сети внутреннего противопожарного водопровода использованные трубы из пластика заменить на металлические трубы	п.3 ст.4 ФЗ-№123 п.10.1СНиП 2.04.01-85*	01.03.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«25» июня 2018 г. М.Л.П.*30*



Заместитель начальника ОНД и ПР №1 по г. Махачкала
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Гитинов Р.М.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБОУ «Многопрофильная
гимназия им. Мирзабековой А.М.»
Азизова Райсат Магомедсаидовна

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» июня 2018 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____
