



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

**КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

проспект Петра I, д.19, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367007

телефон/факс: (8722) 67-21-47, E-mail: [duten-dag@mail.ru](mailto:duten-dag@mail.ru), [kavkaz@gosnadzor.ru](mailto:kavkaz@gosnadzor.ru)

*Ибрагим  
IS RATU*

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1005- рПЛ-В6.2**

16 марта 2017г.

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Многопрофильный лицей № 56 им Мирзабекова А. М.»  
367000 г. Махачкала, пр. Петра первого, 44А.

Я, заместитель начальника отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями Кавказского управления Ростехнадзора по Республике Дагестан Алиев Рафик Сабирулагович на основании Акта проверки от 16.03.2017 № 1005-рПЛ-В6.2, составленного в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Многопрофильный лицей № 56 им Мирзабекова А. М.» (МБОУ «МЛ №56»).

Место нахождения юридического лица:  
367000 г. Махачкала, пр. Петра первого, 44А.

Место фактического осуществления деятельности:  
367000 г. Махачкала, пр. Петра первого, 44А.

В присутствии:

Азизова Раисат Магомедсаидовна – директор МБОУ «Многопрофильный лицей №56»;  
Арслангереева Эльмира Гусеновна – заместитель директора по АХЧ МБОУ «Многопрофильный лицей №56».

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.**

№ п\п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения нарушений
1.	Лицо, ответственное за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, а также обслуживающий персонал электроустановок не прошли в установленном порядке проверку знаний нормативных документов.	Пункт 1.2.7 ПТЭ ЭП +	16.04.2017г.
2.	Приказ по учреждению о назначении ответственного за электрохозяйство и возложении на него обязанностей и ответственности за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок не соответствует требованиям нормативных документов.	Пункт 1.2.3 ПТЭ ЭП +	16.04.2017г.
3.	Не проведена работа по электробезопасности с неэлектротехническим персоналом, требующего присвоения I группы по электробезопасности.	Пункт 1.4.4 ПТЭ ЭП	16.04.2017г.

№ п\п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения нарушений
4.	Отсутствует документация на заземляющие устройства: паспорта, количество, месторасположение и техническое состояние.	Пункт 2.7.2., 1.8.2 ПТЭ ЭП	16.06.2017г.
5.	Не произведено повторное заземление «0» в ВРУ -0.4 кВ в электрощитовой столовой.	Пункт 1.7.2 ПТЭ ЭП	16.06.2017г.
6.	В столовой не заземлено холодильное и пищевое оборудование, сушки для рук (кроме плит). Отсутствует заземление и не заземлено оборудование в компьютерном классе.	Пункт 1.7.2 ПТЭ ЭП +	16.06.2017г.
7.	Заземление плит, мармита, жарочных шкафов выполнено скруткой или накруткой медного провода на катанку. Сечение заземляющего провода не соответствует необходимому сечению заземляющего проводника.	Пункт 1.7.2 ПТЭ ЭП	16.06.2017г.*
8.	Не проведены очередные замеры сопротивлений заземляющих устройств и переходных сопротивлений до электроустановок, после выдачи заключения о неудовлетворительном состоянии заземляющих контуров.	Пункт 2.7.2, 2.7.13 ПТЭ ЭП Приложение №3	16.06.2017г.
9.	Отсутствует на дверях электроустановок предупреждающие плакаты установленного образца.	Пункт 2.2.20 ПТЭ ЭП	16.04.2017г. ✓
10.	Отсутствует учет при потреблении энергетического ресурса (тепла) и работоспособный прибор учета используемого тепла, а так же применение учета при осуществлении расчетов за потребленные энергетические ресурсы (тепла).	261-ФЗ ФЗ № 261 ст. 13 ч. 1, 2 —	16.10.2017г.


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить письменной форме в установленные сроки в Кавказское управление Ростехнадзора, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 367002, г. Махачкала, проспект Петра I, 19.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч. 11 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения

С предписанием ознакомлен

Директор МБОУ «МД №56»

  
(ФИО, подпись)


Р. М. Азизова

« 16 » марта 2017 г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи


Лицо, вынесшие предписание:

Заместитель начальника отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по РД КУ Ростехнадзора

  
Р.С. Алиев

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен

Директор МБОУ «МД №56»

  
(ФИО, подпись)

Р. М. Азизова

« 16 » марта 2017 г.