



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 по Ленинскому району г.
Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

ул. Ярагского, 124 «а», г. Махачкала, 367015, т.(8722)55-15-46 ф.(8722)55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
пр. Акушинского, 30 «д», г. Махачкала, 367027, тел. (8722) 51-70-98, факс.55-15-87, E-mail: ondipr2lr@mail.ru

пр. Акушинского, 30 «д», г. Махачкала, 367027

«12» марта 2020 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 84

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

по адресу: г. Махачкала, пр. Петра Первого, 44 «Д», на основании распоряжения Главного государственного инспектора Ленинского района г. Махачкала по пожарному надзору Магомедова З.З. № 84 от 4 марта 2020 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.»

(место проведения проверки) (плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: в период с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 10.03.2020 г. и с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 11.03.2020 г.

« 201 » г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
« 201 » г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 3 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району г. Махачкала

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Директор Азизова Раисат Магомедсаидовна 5 марта 2020 г. 11 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: «__» г. № ____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району г. Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Керимов Рашид Устарханович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор Азизова Раисат Магомедсаидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Не предоставлена проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей смонтированную в здании.	Правила противопожарного режима в РФ п.61	МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор Азизова Раисат Магомедсаидовна
2	Руководитель организации не обеспечил в	Правила	МБОУ

	соответствии с годовым планом -графиком, составляемым с учетом технической документации заводов - изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-принудительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией).	противопожарного режима в РФ п.63	«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор Азизова Райсат Магомедсаидовна
3	На объекте не предусмотрен вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83	МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор Азизова Райсат Магомедсаидовна
4	Допускается сужение путей эвакуации людей, в коридоре на третьем этаже возле кабинетов № 317 и № 324 (выполнить ширину коридоров не менее 1,2 м. при длине 10 м.; не менее 1,5 м. - при длине свыше 10 м. и не менее 2,4 м. - при использовании в качестве кулуаров или помещений ожидания посетителей).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 31-05-2003 п.5.6	МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор Азизова Райсат Магомедсаидовна
5	Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки и горючих декораций (сценические занавеси, шторы и т.д.) огнезащитными составами, не составлен акт с указанием пропитки и срока ее действия.	Правила противопожарного режима в РФ п.108	МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор Азизова Райсат Магомедсаидовна
6	Не проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения здания.	Правила противопожарного режима в РФ п.21	МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор Азизова Райсат Магомедсаидовна
7	Допускается применение пожарных шкафов выполненных из горючих материалов.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009	МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор Азизова Райсат Магомедсаидовна
8	Руководитель организации не обеспечил исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ п.55	МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор Азизова Райсат Магомедсаидовна
9	Возле блока автоматической пожарной сигнализации не вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и	Правила противопожарного режима в РФ (п.64 ППР РФ ППРФ № 390)	МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор

	неисправности установок противопожарной защиты объекта.		Азизова Райсат Магомедсаидовна
10	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний не реже 1 раза в 5 лет.	Правила противопожарного режима в РФ (п.24 ППР РФ ППРФ №390)	МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор Азизова Райсат Магомедсаидов
11	Не обиты металлическим листом по асбестовой прокладке двери (люки) выхода на чердачное помещение для увеличения предела огнестойкости.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";(ст. 151 ФЗ №123) СНиП 2.01.02-85* п.2.10	МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор Азизова Райсат Магомедсаидовна
12	Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, не оборудованы самозакрывающимися приспособлениями и уплотнениями в притворах и не установлены демонтированные дверные створки на 2 - ом и 3 - ем этажах здания с центрального подъезда.	(СП 1.13130.2009 п.4.2.7)	МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор Азизова Райсат Магомедсаидовна
13	Пожарные шкафы не оборудованы поворотными кассетами.	п.57 ППР РФ ППРФ № 390; п.3 ст.4 ФЗ -123; п.4.5*. НПБ151-2000	МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор Азизова Райсат Магомедсаидовна
14	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (воздуховодов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	(Правила противопожарного режима в РФ: п. 50)	МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор Азизова Райсат Магомедсаидовна
15	Для сетей внутреннего противопожарного водопровода использоваться трубы из пластика.	п.3 ст.4 ФЗ-№123 п.10.1СНиП 2.04.01-85*	МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.» Директор Азизова Райсат Магомедсаидовна

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


Нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Форма проверочного листа _____
2. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
3. Фототаблица: _____
4. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
5. Объяснения: _____
6. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
7. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Заместитель начальника ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району г. Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Керимов Рашид Устарханович

«12» марта 2020г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил а:

Директор Азизова Раисат Магомедсаидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«____» марта 2020г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Акт проверки направлено для ознакомления заказным письмом по почте с уведомлением или вручено в канцелярию (общий отдел) _____

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД (8722) 39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575934

Владелец Азизова Раисат Магомедсаидовна

Действителен с 27.02.2021 по 27.02.2022